


『エアゾール式簡易消火具』の製品事故の状況

製品事故認知本数 6,934 本 (2015年4月30日現在)

製品事故認知本数



●気温の上昇とともに破裂件数が多くなる傾向があります。

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
1月		1	10	38	44	42	49	29	19	16	11
2月		1	9	34	53	60	47	21	15	13	9
3月		3	15	47	59	53	35	45	39	15	15
4月		1	28	61	83	83	72	56	43	32	19
5月		1	29	72	123	110	134	83	74	64	
6月	1	6	52	86	136	164	138	98	78	61	
7月	1	4	37	142	143	160	111	119	89	48	
8月	1	11	58	197	139	184	157	96	85	45	
9月	2	9	58	116	202	152	101	71	70	36	
10月	2	11	45	103	116	115	90	54	51	25	
11月	1	11	32	75	104	80	50	35	23	27	
12月	0	6	29	56	66	54	29	14	15	16	
合計	8	65	402	1027	1268	1257	1013	721	601	398	54

※発生時期不明の120本は含んでいません。