

例) *はめ殺し窓・・・フロート板ガラス6mm以下、強化ガラス5mm以下、複層ガラス(左記内容で2枚まで)⇒全面
 ...網入り(線入り)板ガラス⇒認められない

*クレセント付き窓

- ・・・網入り(線入り)板ガラス(6.8mm以下)⇒半面
- ・・・網入り(線入り)板ガラス(10mm以下)⇒避難階等で半面
- ・・・合わせガラス(フロート板ガラス6mm以下+PVB膜厚0.76mm以下+フロート板ガラス6mm以下)⇒半面
- ・・・合わせガラス(網入り板ガラス6.8mm以下+PVB膜厚0.76mm以下+フロート板ガラス5mm以下)⇒半面
- ・・・合わせガラス(網入り板ガラス6.8mm以下+PVB膜厚1.52mm以下+フロート板ガラス6mm以下)⇒避難階等で半面

消防用設備等設置計画

1 消火器 () 単位)	15 誘導標識
2 屋内消火栓設備	16 消防用水
3 スプリンクラー設備	17 排煙設備
4 () 消火設備	18 連結散水設備
5 屋外消火栓設備	19 連結送水管
6 動力消防ポンプ設備	20 非常コンセント
7 自動火災報知設備	21 非常電源
8 ガス漏れ火災警報設備	22 防災物品 ()
9 漏電火災警報器	23 水圧開放シャッター
10 消防機関へ通報する火災報知設備	24 パッケージ型消火設備
11 非常警報設備 ()	25 パッケージ型自動消火設備
12 非常警報器具	26 火炎伝送防止装置
13 避難器具 ()	
14 誘導灯 14' 非常照明 (階段)	

その他の設備等

1 炉	7 サウナ設備	13 発電設備
2 厨房設備	8 ヒートポンプ冷暖房機	14 蓄電池設備
3 温風暖房機	9 火花を生ずる設備	15 ネオン管灯設備
4 ボイラー	10 放電加工機	
5 給湯湯沸設備	11 変電設備	
6 乾燥設備	12 燃料電池発電設備	
16 少量危険物 (品名	・数量	リットル・kg)
17 指定可燃物 (品名	・数量	m ³ ・kg)
18 液化石油ガス (数量	kg)	
19 圧縮アセチレンガス (数量	kg)	

※ 確認申請書には、避難階段、内装制限、収容人員、有無窓階、消防用設備等(詳細は、消防法令に適合さすものと明記)、その他届出必要な設備・少量危険物等の概要を記載した図書を添付して下さい。