

【平成28年12月27日火曜日 市給食センター煙突内部の断熱材の成分調査結果について】

平成28年12月17日（土）に業者に委託し、市給食センターの煙突内部の断熱材の成分調査を行いましたところ、下記の通り、石綿（アスベスト）が含有していないという結果がでましたのでお知らせします。

業務名	河内長野市学校給食センターアスベスト調査
採取場所	河内長野市給食センター
分析実施日	平成28年12月19日～平成28年12月26日
分析方法	JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 - 第1部：師範バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

分析結果

検体	試料名称	層別	層比率	外観	色	分析結果		
						含有の有無	アスベスト種類	推定含有率
1	ボイラー煙突断熱材	層1	100%	断熱材	オフホワイト	無	—	—

河内長野市教育委員会 教育指導課