

■施設整備計画(案)

Aゾーン、Bゾーンの施設整備計画を以下のように設定しております。Aゾーンのスタジアムはなでしこ1部リーグの基準を最低限満たす内容で整備を進めます。今後概算等を進めていく中で、仕様を変更する場合があります。

【Aゾーン整備内容】

赤字:施設の活用方法や、WEリーグへの段階的な整備を考慮し
なでしこリーグの基準以上の内容となっている項目

青字:なでしこリーグの基準を守っているが、WEリーグへの段階的な
施行を考えた際にはコストがかかる内容となっている項目

項目		WEリーグ	なでしこ1部リーグ	今回整備内容・方針 【条件】なでしこ1部リーグの基準を最低限満たす内容で整備
ク ラ ブ ハ ウ ス 整 備 内 容	運営本部室	運営本部を設置すること。	原則として備えなければならない	他の部屋との兼用を想定し運営に支障がない方法で整備
	医務室・救護室	医務室および必要な数の救護室を備えること ※ベッド・冷蔵庫・エアコン・AED、担架および頭部頸部固定用担架等を備えること	医務室を原則として備えなければならない	
	マッチ・コーディネーション・ミーティング室	設置すること。	設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	
	マッチコミッション・席・アセッサー席 ・記録席	設置すること ピッチ全体を見渡せる場所、電源・テレビモニター・録画再生装置・音速インターネット回線・共聴回線を設置すること。	用意すること。 ピッチ全体が見渡せる場所が望ましい。 また雨天の場合でも使用可能であること	
	ドーピングコントロール室	設置すること 公益財団法人日本アンチ・ドーピングセンター	設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	
	警察・消防司令兼控室	設置すること	整備するよう努めること	
	メディア用受付、メディア控室、 記者室、記者会見室、カメラマン (PHOTO、TV)、中継スタッフ控 室	設置すること それぞれ必要な設備を備えること	メディア控室を設置すること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	
	VIP用受付、VIP席、 VIPラウンジ、VIP用トイレ	設置すること メインスタンド中央部に屋根付きで50席以上設置することが望ましい	VIP席を設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	
	記者席	設置すること 電源付きの机で雨に濡れない席を用意すること	設置すること。 雨に濡れない席が望ましい。	
	場内放送室、実況放送室	場内放送室、実況放送室を備えること		
	総合案内所	設置すること	設置されていることが望ましい。	
	更衣室	設置すること 温水シャワー・様式トイレ・空調設備は完備、選手用及び審判用に男女別々で用意すること	設置していること 競技チーム分の更衣室・審判員の更衣室男女分かれている方がのぞましい。 温水シャワーが使用でき、冷暖房設備が完備されていること。 更衣室、シャワー室がスタジアム内にない場合はスタジアム外に用意しその費用はホームチームが負担すること。	更衣室、選手用シャワー室、審判室 温水シャワー、冷暖房完備
	授乳室・託児施設	授乳室および託児施設を設置すること ※必要な備品等を設置し、適切な人員を配置すること		授乳室を設置
	飲食売店	設置すること	設置されていることが望ましい。	臨時にスペース設置し対応する。
	グッズ売店	設置すること	設置されていることが望ましい。	臨時にスペース設置し対応する。

【Aゾーン整備内容】

項目		WEリーグ	なでしこ1部リーグ	今回整備内容・方針 【条件】なでしこ1部リーグの基準を最低限満たす内容で整備
スタジアム 関連屋外施設・その他外構 整備内容	スタジアム入場可能数	椅子席(個席が望ましい)で5,000名以上(雨に濡れない場所に、車椅子席及び介助者席、近くに多目的トイレおよびスロープの設置を含む)収容可能な施設であること。※芝生席は観客席とはみなさない	観客席エリアを設けていること メインスタンドに椅子席があり、かつ1000人以上が収容できる施設であること(芝生席は観客席とみなさない)	メインスタンド:約500席固定席 約500席RC段(またはPC板)に座席番号設置+他芝生席 バック・ホーム・アウェイスタンド:芝生席 ※芝生席部は周辺園路との一体化を図る。平常時自由に入出入り可能。 屋根:設置しない
	場内放送システム	場内放送設備システムを備えること	場内放送の設備を設けること。	場内放送設備を設ける。 主にメインスタンドをカバーする想定でスピーカーを設置。 防球ネットのポールにスピーカを設置
	照明	1500ルクス以上であること。(入会から5年以内に達成すること)	照明器具はあることが望ましい(照度は原則800ルクス以上)	800ルクス以上を確保。 照明は防球ネットのポールに設置。
	ピッチサイズ	原則として105m×68mであること	縦長105m×横幅68mを標準とする。	縦長105m×横幅68mとする。
	ピッチの外側周囲	原則としてサッカースタジアムで5m以上であること	外周は原則として5m以上であること	外周部5m以上を確保する。
			ライン幅は12cmペイント式が望ましい	ライン幅は12cmのペイント式とする。
	ピッチ状況	原則として、常緑天然芝およびリーグが認めたハイブリッド芝であること。 ただし、女子サッカーの普及や施設の有効な利活用の観点から人工芝ピッチの使用を希望する場合は、JFA認定人工芝ピッチであることかつ事前にリーグの承認を得た場合の可とする。	原則常緑天然芝	常緑天然芝にて整備 外周部はメンテナンス性を考慮し人工芝等で整備
	ゴール	白色かつ丸型(直径12センチ)で、原則として、埋め込み式であること	白色かつ丸型(直径12cm) 原則として埋め込み式で安全性が確保されたもの	白色かつ丸型(直径12cm) 埋め込み式とする。
	大型映像装置及び操作室	設置すること(入会から5年以内に達成すること)		
	スコアボード、時計	設置すること(入会から5年以内に達成すること)	スコアボード・時計を原則として備えなければならない	デジタルのスコアボード・時計を設置
	メンバー掲示板	設置すること	設置されていること 設置されていない場合はこれ以外の方法において周知すること。	運営にて試合時に対応する。
	リーグ旗・クラブ旗の掲揚ポール又はバトン	設置すること 3本以上、5本が望ましい	掲揚ポール又はバトンを設置していること	掲揚ポールを設置する。
	入場券売場	設置すること必要な設備を備えること	入場券売り場を備えなければならない。(臨時に設置しても可)	入場券売り場は臨時スペースを設置し対応する。
	入場ゲート	設置すること必要な設備を備えること		
	テレビカメラの設置スペース(中継用・ニュース関連ENG用)	設置すること トラッキングシステムを採用する場合はそのスペースも設置すること	テレビ中継が行える設備が用意されていること。	テレビ中継が行える設備を用意。
	テレビ中継車両駐車スペース	設置すること 館内共聴が望ましい	整備するよう努めること。	建物周辺部にテレビ中継車両の駐車スペースの整備
	ケーブル敷設スペース	設置すること	整備するよう務めること	整備する。
	伝送用機材等設置スペース(アンテナ車両・光ファイバー端末等)	設置すること	整備するよう努めること。	整備する。

【Aゾーン整備内容】

項目		WEリーグ	なでしこ1部リーグ	今回整備内容・方針 【条件】なでしこ1部リーグの基準を最低限満たす内容で整備
スタジアム関連屋外施設・その他外構整備内容	観客用トイレ (Aゾーン公園用トイレ)			来客数等を想定し必要数を整備。 子ども連れ対応(ベビーシート、チャイルドチェア)、多目的トイレ整備
	駐車場			クラブハウス廻り約50台を常設として整備。 その他の駐車場については、緑化等を行い日常的に広場として使える 設えとする。
	園路・車路			アスファルト、土系舗装等計画に合わせて適宜整備
	植栽			グリーンカバーで整備(芝・草等)
	敷地内照明			適宜。演出性、景観、防犯性に配慮。
	防球ネット			観客席の後方に約4mの防球ネット設置。 芝生席の平常時利用に配慮し出入口等を適宜設置
	外周部フェンス			設置しない。24時間出入り可能。

【Bゾーン整備内容】

項目	今回整備内容
公園用トイレ	適切な数を整備 子ども連れ対応(ベビーシート、チャイルドチェア)、多目的トイレ整備
駐車場	敷地内に30台程度を整備 樹木を取り入れたり、緑化等を行い公園に溶け込む設えとする。
園路・車路	インターロッキング、アスファルト、ウッドチップ、土系舗装等計画に 合わせて適宜設定
広場	芝生、土等、ゴムチップ等計画に合わせて適宜設定。
植栽	中、高、低木等適宜 公園の周辺については、周辺から内部の様子がうかがえ、公園内からの 景観、眺望にも配慮した設えとする。
敷地内照明	適宜。演出性、景観、防犯性に配慮。
賑わい施設	設置するスペースを確保。 配置は、既存集客施設、子ども園との位置関係より想定。
遊具等	要協議
パーゴラ・日よけ等	要協議
外周部フェンス	設置しない。24時間出入り可能。