

件名:河内長野市公設ごみステーション設置事業に関する質疑に対する回答

		質 疑	回 答
1	2 事業内容 II 業務概要 i-①	ICカードの納品を含めますでしょうか。 含める場合、納品希望枚数は何枚でしょうか。 弊社の場合、ICカードはFelicaカード(白無地・券番印字)となります。 よろしいでしょうか。	ICカード500枚の納品を希望します。 Felicaカード(白無地・券番印字)で可能です。
2	2 事業内容 II 業務概要 i-③	専用管理パソコンは、現地用と市役所用の2台を納品して使用して頂くことを想定しております。 よろしいでしょうか。	問題ありません。 事業費限度額内での最善案をご提案してください。
3	2 事業内容 II 業務概要 i、iii	敷地入口に出入扉を新設する場合、消防設備との連動で、自火報の火災警報時にその扉を開放する仕様(パニックオープン)があった方が良いでしょうか。	パニックオープンを含めたご提案をお願いします。
4	2 事業内容 II 業務概要 i	現在、資源選別作業所内にインターネット光回線の環境がありませんでしたが、河内長野市様側でインターネット光回線の環境を設置して頂く想定でよろしいでしょうか。 今回の業務概要に沿った仕様の弊社入退館管理システムでは、インターネット光回線環境を使用する必要がありますが、弊社では回線設置が不可となります。	市側でインターネット光回線の環境を設置させていただきます。
5	2 事業内容 II 業務概要 i	新設する敷地入口扉は扉閉め忘れ防止用のアナウンス機能(スピーカー設置)も必要でしょうか。	ご提案される敷地入口扉の規格等も含めて検討したいと考えます。
6	2 事業内容 II 業務概要 iii	屋外のごみストッカー付近を火災監視するにあたり、弊社では屋外用の炎検知器がなく屋内用の炎感知器(紫外線検知式)を屋外に設置する方法となる為に以下の内容となります。よろしいでしょうか。 ①1年以上の機器保証がありません。 ②屋外環境である為に様々な要因により感知器が誤動作する可能性があります。(自火報のベルが鳴動) ③既設の火災受信機に接続しますので、消防署の許可が必要であり、許可が得られない場合は、屋外に火災検知器の設置ができません。	承知しました。 屋内用の炎感知器を屋外に設置するにあたり、防水性を高める工夫などが可能であればご提案をお願いします。
7	2 事業内容 II 業務概要 vii	②の不法侵入防止を優先する為には、敷地入口に屋外扉を新設してその扉のみの出入りに限定する必要があります。その為、③の車の来場(ゲート開放)・駐車を弊社では想定しておりません。 よろしいでしょうか。	問題ありません。 ③の任意提案については、将来的な施設として提案可能であればお願いします。
8	4 参加資格要件 (9)	今回の業務概要に沿った仕様の弊社入退館管理システム等では、設置実績がありませんが、今回事業予算程度での防犯カメラの設置実績でもよろしいでしょうか。	問題ありません。