

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:87)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 7時10分

検体種別 原水

採水地点名 西代浄水場河川原水

天 候 曇

気 温 26.5℃ 水 温 25.0℃

遊離残留塩素 残留塩素

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	130
大腸菌(定性)	検出されないこと	
大腸菌(定量)	—	3.1
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.48
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.18
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000006
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	
クロロ酢酸	0.02以下	
クロロホルム	0.06以下	
ジクロロ酢酸	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	
臭素酸	0.01以下	
総トリハロメタン	0.1以下	
トリクロロ酢酸	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	
ブロモホルム	0.09以下	
ホルムアルデヒド	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	12.9
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001
塩化物イオン	200以下	14.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	57.8
蒸発残留物	500以下	113
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	1.2
pH値	5.8～8.6	7.3
味	異常でないこと	
臭気	異常でないこと	土臭
色度	5以下	2.7
濁度	2以下	0.1

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	
ニッケル及びその化合物	0.02以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	
トルエン	0.4以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	
抱水クロラール	0.02以下 ※	
遊離炭酸	20以下	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	
臭気強度(TON)	3以下	
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	

その他項目	検査結果
電気伝導率	
浮遊物質(SS)	1
アルカリ度	
酸度	
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	0.180
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	0.05
アンモニア態窒素	0.01未満
全窒素	0.5
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	0.4
総トリハロメタン(THM)生成能	0.027
クロロホルム生成能	0.015
ジブロモクロロメタン生成能	0.003
ブロモジクロロメタン生成能	0.009
ブロモホルム生成能	0.001未満
嫌気性芽胞菌	1

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンスルホン酸	
ペルフルオロヘキサンスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロノナン酸	
ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸	

※:暫定値

単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

水 質 試 験 成 績 書

当所に依頼された試料(採水番号:88)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日	令和8年8月4日	7時00分	検体種別	浄水場出口			
採水地点名	西代浄水場浄水		天 候	曇			
気 温	26.5℃	水 温	23.0℃	遊離残留塩素	0.9mg/L	残留塩素	0.9mg/L

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	0
大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず
大腸菌(定量)	—	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.52
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.18
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000011
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	0.011
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.007
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満
臭素酸	0.01以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	0.02
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.009
ブロモホルム	0.09以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.07
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	14.7
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満
塩化物イオン	200以下	18.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	61.0
蒸発残留物	500以下	117
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	1.0
pH値	5.8～8.6	7.4
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5以下	0.6
濁度	2以下	0.1未満

水質基準への適合※※

適

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004未満
トルエン	0.4以下	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	0.008未満
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	0.001未満
抱水クロラール	0.02以下 ※	0.002
遊離炭酸	20以下	4.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	0.03未満
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	0.002未満
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	1.7
臭気強度(TON)	3以下	3
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.0
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.01未満

その他項目	検査結果
電気伝導率	20.3
浮遊物質(SS)	
アルカリ度	50.2
酸度	5.0
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	0.088
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	
アンモニア態窒素	
全窒素	
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	
総トリハロメタン(THM)生成能	
クロロホルム生成能	
ジブロモクロロメタン生成能	
ブロモジクロロメタン生成能	
ブロモホルム生成能	
嫌気性芽胞菌	

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンスルホン酸	
ペルフルオロヘキサンスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロオktan酸	
ヘキサフルオロプロピレノキソジイミド酸	

※：暫定値 ※※：ただし、検査した項目に限る
単位：mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:89)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 10時30分 検体種別 原水
採水地点名 日野浄水場原水 天 候 曇
気 温 26.5℃ 水 温 20.5℃ 遊離残留塩素 残留塩素

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	180
大腸菌(定性)	検出されないこと	
大腸菌(定量)	—	1.0 未満
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.30
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000006
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	
クロロ酢酸	0.02以下	
クロロホルム	0.06以下	
ジクロロ酢酸	0.03以下	
ジブromクロロメタン	0.1以下	
臭素酸	0.01以下	
総トリハロメタン	0.1以下	
トリクロロ酢酸	0.03以下	
ブromジクロロメタン	0.03以下	
ブromホルム	0.09以下	
ホルムアルデヒド	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.07
鉄及びその化合物	0.3以下	0.09
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	4.4
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.063
塩化物イオン	200以下	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	19.9
蒸発残留物	500以下	48
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	1.7
pH値	5.8～8.6	6.9
味	異常でないこと	
臭気	異常でないこと	土臭
色度	5以下	6.4
濁度	2以下	1.2

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	
ニッケル及びその化合物	0.02以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	
トルエン	0.4以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	
抱水クロラール	0.02以下 ※	
遊離炭酸	20以下	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	
臭気強度(TON)	3以下	
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	

その他項目	検査結果
電気伝導率	
浮遊物質(SS)	2
アルカリ度	
酸度	
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	2.5
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	0.251
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	0.01
アンモニア態窒素	0.01未満
全窒素	0.4
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	0.4
総トリハロメタン(THM)生成能	0.052
クロロホルム生成能	0.048
ジブromクロロメタン生成能	0.001未満
ブromジクロロメタン生成能	0.004
ブromホルム生成能	0.001未満
嫌気性芽胞菌	0

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンルスルホン酸	
ペルフルオロヘキサルスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロノナン酸	
ヘキサフルオロプロピレンオキサイドダイマー酸	

※:暫定値
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10
検査責任者 内橋 孝行

備考

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:90)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 10時20分 検体種別 浄水場出口
採水地点名 日野浄水場浄水 天 候 曇
気 温 26.5℃ 水 温 20.8℃ 遊離残留塩素 1.0mg/L 残留塩素 1.0mg/L

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	0
大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず
大腸菌(定量)	—	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.30
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタン sulfon酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000006
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	0.013
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.012
ジブromクロロメタン	0.1以下	0.01未満
臭素酸	0.01以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	0.02
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.009
ブromジクロロメタン	0.03以下	0.003未満
ブromホルム	0.09以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	5.5
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満
塩化物イオン	200以下	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	19.9
蒸発残留物	500以下	42
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.9
pH値	5.8～8.6	6.9
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5以下	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004未満
トルエン	0.4以下	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	0.008未満
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	0.001未満
抱水クロラール	0.02以下 ※	0.002
遊離炭酸	20以下	5.8
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	0.03未満
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	0.002未満
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	1.2
臭気強度(TON)	3以下	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-2.6
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.01未満

その他項目	検査結果
電気伝導率	7.4
浮遊物質(SS)	
アルカリ度	13.7
酸度	6.6
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	
アンモニア態窒素	
全窒素	
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	
総トリハロメタン(THM)生成能	
クロロホルム生成能	
ジブromクロロメタン生成能	
ブromジクロロメタン生成能	
ブromホルム生成能	
嫌気性芽胞菌	

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタン sulfon酸	
ペルフルオロヘキサ sulfon酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロオktan酸	
ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸	

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

水質基準への適合※※	適
------------	---

水 質 試 験 成 績 書

当所に依頼された試料(採水番号:91)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 10時05分 検体種別 原水
採水地点名 石見川浄水場原水 天 候 曇
気 温 26.5℃ 水 温 21.5℃ 遊離残留塩素 残留塩素

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	33
大腸菌(定性)	検出されないこと	
大腸菌(定量)	—	1.0 未満
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.002
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.55
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.17
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	
クロロ酢酸	0.02以下	
クロロホルム	0.06以下	
ジクロロ酢酸	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	
臭素酸	0.01以下	
総トリハロメタン	0.1以下	
トリクロロ酢酸	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	
ブロモホルム	0.09以下	
ホルムアルデヒド	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	5.5
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満
塩化物イオン	200以下	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	56.4
蒸発残留物	500以下	91
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.6
pH値	5.8～8.6	7.6
味	異常でないこと	
臭気	異常でないこと	無臭
色度	5以下	1.4
濁度	2以下	0.1未満

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	
ニッケル及びその化合物	0.02以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	
トルエン	0.4以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	
抱水クロラール	0.02以下 ※	
遊離炭酸	20以下	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	
臭気強度(TON)	3以下	
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	

その他項目	検査結果
電気伝導率	
浮遊物質(SS)	1
アルカリ度	
酸度	
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.3
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	0.087
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	0.01
アンモニア態窒素	0.01未満
全窒素	0.6
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	0.2
総トリハロメタン(THM)生成能	0.016
クロロホルム生成能	0.013
ジブロモクロロメタン生成能	0.001未満
ブロモジクロロメタン生成能	0.003
ブロモホルム生成能	0.001未満
嫌気性芽胞菌	0

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンスルホン酸	
ペルフルオロヘキサンスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロオktan酸	
ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸	

※：暫定値
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10
検査責任者 内橋 孝行

備考

水 質 試 験 成 績 書

当所に依頼された試料(採水番号:92)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 10時10分 検体種別 浄水場出口
採水地点名 石見川浄水場浄水 天 候 曇
気 温 26.5℃ 水 温 22.1℃ 遊離残留塩素 1.0mg/L 残留塩素 1.0mg/L

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	0
大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず
大腸菌(定量)	—	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.002
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.48
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.16
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	0.008
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満
臭素酸	0.01以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	0.01
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003
ブロモホルム	0.09以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	6.1
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満
塩化物イオン	200以下	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	56.9
蒸発残留物	500以下	94
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.5
pH値	5.8～8.6	7.9
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5以下	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満

水質基準への適合※※	適
------------	---

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	0.02以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004未満
トルエン	0.4以下	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	0.008未満
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	0.001未満
抱水クロラール	0.02以下 ※	0.002未満
遊離炭酸	20以下	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	0.03未満
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	0.002未満
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	1.0
臭気強度(TON)	3以下	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.5
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.01未満

その他項目	検査結果
電気伝導率	14.5
浮遊物質(SS)	
アルカリ度	49.8
酸度	1.5
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	
アンモニア態窒素	
全窒素	
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	
総トリハロメタン(THM)生成能	
クロロホルム生成能	
ジブロモクロロメタン生成能	
ブロモジクロロメタン生成能	
ブロモホルム生成能	
嫌気性芽胞菌	

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンスルホン酸	
ペルフルオロヘキサスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロヘンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロノナン酸	
ヘキサフルオロプロピレノキソジタマイア酸	

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10
検査責任者 内橋 孝行

備考

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:93)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年8月4日 9時15分 検体種別 企水受水
採水地点名 千代田受水場 企業団水 天 候 曇
気 温 26.5℃ 水 温 29.6℃ 遊離残留塩素 0.7mg/L 残留塩素 0.7mg/L

水質基準項目	基準値	検査結果
一般細菌	100以下	0
大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず
大腸菌(定量)	—	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.86
フッ素及びその化合物	0.8以下	0.10
ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005以下	0.000013
ベンゼン	0.01以下	0.001未満
塩素酸	0.6以下	0.09
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	0.007
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満
臭素酸	0.01以下	0.004
総トリハロメタン	0.1以下	0.02
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.008
ブロモホルム	0.09以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満
銅及びその化合物	1以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	16.8
マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満
塩化物イオン	200以下	17.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	40.9
蒸発残留物	500以下	97
陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満
フェノール類	0.005以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8
pH値	5.8～8.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5以下	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満

水質基準への適合※※	適
------------	---

水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02以下	
ウラン及びその化合物	0.002以下 ※	
ニッケル及びその化合物	0.02以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	
トルエン	0.4以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01以下 ※	0.001未満
抱水クロラール	0.02以下 ※	0.002未満
遊離炭酸	20以下	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	
メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	
過マンガン酸カリウム消費量	3以下	
臭気強度(TON)	3以下	
腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	
従属栄養細菌	2000以下 ※	
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	

その他項目	検査結果
電気伝導率	17.8
浮遊物質(SS)	
アルカリ度	
酸度	
侵食性遊離炭酸	
化学的酸素要求量(COD)	
溶存酸素量	
溶存酸素飽和百分率	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm)	
硫酸イオン	
リン酸イオン	
全リン	
アンモニア態窒素	
全窒素	
溶性ケイ酸	
カリウム	
塩素要求量	
総トリハロメタン(THM)生成能	
クロロホルム生成能	
ジブロモクロロメタン生成能	
ブロモジクロロメタン生成能	
ブロモホルム生成能	
嫌気性芽胞菌	

要検討PFAS	検査結果
ペルフルオロブタンスルホン酸	
ペルフルオロヘキサンスルホン酸	
ペルフルオロブタン酸	
ペルフルオロペンタン酸	
ペルフルオロヘキサン酸	
ペルフルオロヘプタン酸	
ペルフルオロオktan酸	
ヘキサフルオロプロピレノキソジタマイア酸	

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)
表示最小値は基準値(目標値)の1/10
検査責任者 内橋 孝行

備考
