


## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A042	施設名称	図書館(キックス)	用途地域	準工
所在地	大阪府河内長野市昭栄町7-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	9,233,030円	9,407,856円	9,754,615円
上下水道費	946,866円	830,251円	1,272,351円
修繕費	-	-	-
合計	10,179,896円	10,238,107円	11,026,966円

施設利用情報	H22	H23	H24
個人貸出冊数	995,657冊	983,200冊	980,426冊




### 施設12条点検(建物)

実施日	2010/11/6	
指摘の概要	既存不適格	要是正の指摘あり
指摘の内容	4(1)昇降機の壁穴区画の防火設備に遮煙性能がない 4(28)防火シャッターに危険防止装置が設けられていない 2(11)外壁タイルクラック有 4(16)B1階電気室巾木モルタルクラック有 4(19)B1階天井スラブクラック有 他	
改善予定有無	未定	

### 施設12条点検(設備)

実施日	2010/11/6	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	-4-1-(1)3階廊下(会議室大)前の非常灯球切れ 4-1-(1)階段室(南)2階踊り場非常灯球切れ 他	
改善予定有無	予定あり	




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
図書館(キックス)図書館	H14	7635.9㎡	5	2		SRC				

## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A045	施設名称	滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)	用途地域	調区
所在地	大阪府河内長野市滝畑483-3				


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	-	195,583円	177,191円
上下水道費	-	17,544円	17,585円
修繕費	-	-	81,585円
合計	円	213,127円	276,361円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	4,867人	6,467人	6,542人



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			改修
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)民家棟	S55	133.7㎡	1	0		W	○			
滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)展示棟	S55	60.7㎡	1	0		W	○			H18
滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)資料棟	S56	63.4㎡	1	0		S	○			
滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)倉庫・便所棟	S56	43.7㎡	1	0		S	○			
滝畑ふるさと文化財の森センター(資料館)管理棟	S58	9.7㎡	1	0		W				

## 施設(敷地単位)カルテ

<b>施設番号</b> A048	<b>施設名称</b> ふるさと歴史学習館	<b>用途地域</b> 調区
<b>所在地</b> 大阪府河内長野市長野市高向2230-5		


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	456,842円	978,874円	978,966円
上下水道費	7,675円	14,326円	14,563円
修繕費	97,650円	-	299,250円
合計	562,167円	993,200円	1,292,779円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	3,011人	5,857人	5,901人



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-



高向小学校区


棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			改修
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
ふるさと歴史学習館	H09	737.2㎡	1	0		S				

## 施設(敷地単位)カルテ

<b>施設番号</b> A049	<b>施設名称</b> 武道館	<b>用途地域</b> 1住居
<b>所在地</b>	大阪府河内長野市西代町904-1	


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	212,091円	219,745円	277,984円
上下水道費	16,457円	17,466円	17,307円
修繕費	-	216,787円	355,500円
合計	228,548円	453,998円	650,791円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	29,993人	29,593人	28,369人



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能				
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修	
武道館	S52	491.7㎡	1	0		W	○				

## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A050	施設名称	市民総合体育館	用途地域	1中高
所在地	大阪府河内長野市大師町25-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	8,058,418円	8,212,401円	8,377,148円
上下水道費	1,019,626円	1,070,615円	1,071,185円
修繕費	-	1,606,963円	290,850円
合計	9,078,044円	10,889,979円	9,739,183円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	140,530人	138,425人	153,024人



### 施設12条点検(建物)

実施日	2013/12/16	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	1(1)擁壁、土間コンクリートに沈下によるひび割れあり 1(5)床タイルのはがれあり 1(7)側壁のひび割れ・破損あり・クレモナネット破れあり 1(8)エキスパンション部分のシーリング剥離あり 2(9)鉄骨の塗装のはがれ・錆・柱脚部分の爆裂あり 他	
改善予定有無	未定	

### 施設12条点検(設備)

実施日	-	-
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	-



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			改修
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
市民総合体育館本館	S53	4669.6㎡	2	0		RC・S	○	H8	要	H12
市民総合体育館ホップ室	S53	29.8㎡	1	0		CB				

## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A051	施設名称	赤峰市民広場	所在地	大阪府河内長野市小山田町379-1	用途地域	1中高
------	------	------	--------	-----	-------------------	------	-----


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	5,097,409円	4,764,172円	4,969,890円
上下水道費	570,679円	523,524円	516,180円
修繕費	-	1,607,355円	1,193,892円
合計	5,668,088円	6,895,051円	6,679,962円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	147,932人	167,631人	115,136人



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
赤峰市民広場管理棟	S58	320.0㎡	2	0		RC				
赤峰市民広場観覧場(控室棟)	S61	90.5㎡	1	0		RC				
赤峰市民広場ｽﾀｯｸ	S58	407.9㎡	1	0		RC				
赤峰市民広場放送管理棟	H05	54.8㎡	2	0		RC				
赤峰市民広場照明塔(6塔)工作物	H01	.0㎡				S				
赤峰市民広場ｷﾞャﾝﾌﾟ施設 小屋	S58	37.6㎡	1	0		W				
赤峰市民広場ｷﾞャﾝﾌﾟ施設 便所	S58	27.4㎡				W				
赤峰市民広場ｷﾞャﾝﾌﾟ施設 炉、水洗い	S58	21.9㎡				W				
赤峰市民広場ｷﾞャﾝﾌﾟ施設 テント	H05	97.2㎡				S				
赤峰市民広場公衆便所	S58	26.0㎡	1	0		RC				
赤峰市民広場野外ｽﾀｰｼﾞ 舞台	S58	137.0㎡	1	0		RC				

## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A054	施設名称	滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)
		所在地	大阪府河内長野市滝畑483-3
		用途地域	調区

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	-	1,952,998円	1,817,535円
上下水道費	-	1,056,506円	838,396円
修繕費	210,000円	-	558,600円
合計	210,000円	3,009,504円	3,214,531円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	9,389人	9,548人	9,028人




### 施設12条点検(建物)

実施日	-	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁面にコンクリートクラック・露筋がある 2(11)面台にクラックがある 2(15)ガラスビードが外れている 4(10)教養トイレ内壁にクラックがある 5(8)手すりが欠損しているクラックがある 他	
改善予定有無	未定	

### 施設12条点検(設備)

実施日	2013/11/21	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	1(1)非常用照明器具が付いていない 2(1)不点灯器具は予備電源への切り替えを確認できず	
改善予定有無	予定なし	




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			改修
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)管理宿泊棟	S48	960.8㎡	2	0		RC	○	H8	不要	
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)食堂浴室棟	H04	572.3㎡	2	0		RC	○	H8	要	
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)体育館棟	S50	444.4㎡	1	0		RC	○	H8	要	H10
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)屋外炊事場	H05	45.4㎡	1	0		S				
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)屋外便所棟	H04	32.4㎡	1	0		S				
滝畑ふるさと文化財の森センター(研修宿泊施設)ワゴン庫	H04	18.9㎡	1	0		S				

## 施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A056	施設名称	寺ヶ池公園プール	所在地	大阪府河内長野市千代田台町19-1	用途地域	1中高
------	------	------	----------	-----	-------------------	------	-----


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	560,967円	554,702円	535,977円
上下水道費	2,513,403円	1,528,127円	1,777,271円
修繕費	-	1,256,960円	274,150円
合計	3,074,370円	3,339,789円	2,587,398円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	18,027人	15,976人	16,778人



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-




棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			改修
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	
寺ヶ池公園プール	H14	340.0㎡	1	0		S				

## 施設(敷地単位)カルテ

<b>施設番号</b> A164	<b>施設名称</b> 学校給食センター	<b>所在地</b> 大阪府河内長野市小山田町379-3	<b>用途地域</b> 1中高
------------------	----------------------	------------------------------	-----------------


施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	22,011,299円	22,281,189円	23,981,639円
上下水道費	10,943,167円	11,839,221円	12,748,312円
修繕費	3,208,858円	6,358,926円	2,611,683円
合計	36,163,324円	40,479,336円	39,341,634円

施設利用情報	H22	H23	H24
利用者数	-	-	-



施設12条点検(建物)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

施設12条点検(設備)	
実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能			
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要	改修
学校給食センター本館	S59	2425.1㎡	2	0	1	RC				
学校給食センターホール室	S59	45.4㎡	1	0		RC				
学校給食センター車庫	S59	72.0㎡	1	0		S				
学校給食センター自転車置場	S59	40.8㎡	1	0		S				
学校給食センター生ゴミ処理作業所	H08	86.4㎡	1	0		S				